

Zmiana oraz wyjaśnienia Nr 1 treści Ogłoszenia o przetargu

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim.”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w związku z pytaniami wykonawcy zmienia treść Ogłoszenia o przetargu oraz wyjaśnia, jak poniżej.

Treść pytania:

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3. Charakterystyka regałów, podane parametry elementów nie są dostępne w handlu. W związku z powyższym zapytujemy, czy można w zamówieniu uwzględnić nasze sugestie zamieszczone poniżej.

- wypełnienie półki – występuje płyta surowa o grubości 18 mm.
- słupki regałów – występuje profil o wymiarach – 40x27x2, 40x20x2
- wzmocnienie półki – występuje kątownik hutniczy o wymiarach 20x20x3
- podkładki pod regał – 50x50x5 – wystarczająca grubość podkładek to 3 mm.
- czym podyktowany jest tak duży zakres regulacji wysokości regałów

Odpowiedź:

W załączniku nr 1 do ogłoszenia „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 3. „Charakterystyka regałów” Zamawiający modyfikuje następujące parametry:

- wypełnienie półki – „płyta wiórowa o grubości 20 mm”, zastępuje się „płytą surową o grubości 18 mm”,
- słupki regałów – „profil zamknięty o przekroju 40 x 25 x 2 mm” zastępuje się „profilem o wymiarach – 40 x 27 x 2”,
- wzmocnienie półki – „kątownik 20 x 20 x 2 mm”, zastępuje się „kątownikiem hutniczy o wymiarach 20 x 20 x 3”,
- podkładki pod regał – „z blachy grubości 5 mm” zastępuje się „podkładkami z blachy o wymiarach 50 x 50 x 3 mm”.

Natomiast regulacja wysokości regałów nr: 5, 6, 7, i 8, czyli możliwość przestawienia o 5 cm wysokości półek jest konieczna ze względu na różne rozmiary dokumentów, które będą przechowywane na tych regałach. Zamawiający w zależności od potrzeb (ilości poszczególnych dokumentów) dostosuje wysokość regałów.


STAROSTA
Tadeusz Łazowski